# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**(обязательная сертификация)**

## № РОСС RU C-RU.HB24.B00265/26

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Контур» (ООО «ПК Контур»)

ИНН 6609010359 КПП 668301001 ОГРН 1036600430822

Юридический адрес: 624250, Россия, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Попова, 57;
Адрес места осуществления деятельности: 624250, Россия, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Попова, 57;
Телефон, факс, адрес электронной почты: +7(343) 298-00-58, info@pk-kontur.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Контур» (ООО «ПК Контур»)

Юридический адрес: 624250, Россия, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Попова, 57
ИНН 6609010359 КПП 668301001 ОГРН 1036600430822
Телефон, факс, адрес электронной почты: +7(343) 298-00-58, info@pk-kontur.ru
Адрес места осуществления деятельности:
Россия, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Попова, 57

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Трубэксперт»
место нахождения 400057, Волгоградская обл., г. о. город-Герой Волгоград, г Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, 29, кв 4, ОГРН 1187746421983, ИНН 9717067855, адрес места осуществления деятельности 107497, Россия, г Москва, ул. Иркутская, д. 11, к. 1, офис 501, регистрационный номер RA.RU.11HB24 от 11.06.2019, телефон 8 (905) 536-81-08, адрес электронной почты info@trubexp.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера PP-R для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления номинальными наружными диаметрами от 20 мм до 110 мм

документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

ТУ 22.21.29-001-14504968-2017 «Трубы напорные и соединительные детали из полипропилена рандомсополимера PP-R для систем водоснабжения и отопления»

наименование типа объекта Серийный выпуск

| | |
|---|---|
| код ОКПД2 | 22.21.29.110 |
| код ТН ВЭД ЕАЭС | 3917 22 10 00 |

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» подпункты 4.1.1-4.1.4 пункта 4.1 раздела 4; подпункты 5.1.1, 5.1.2 (таблица 10), 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.7 пункта 5.1, подпункты 5.4.1 и 5.4.2.3 пункта 5.4, подпункт 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:**

протокол 230/26 от 27.03.2026 Испытательная лаборатория «ПЛАСТ ТЕСТ» ООО «Агригазполимер» №RA.RU.21ОБ02

протокол ИЛ-16072026-04 от 16.07.2026 Испытательная лаборатория ООО «ПК КОНТУР» № RA.RU.21РМ34

сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.13СК03.01128 выдан 17.04.2026 Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург» № РОСС RU.0001.13СК03

примененная схема сертификации 2с (ГОСТ Р 53603-2020)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Гарантийный срок – десять лет с момента реализации конечному потребителю, подтвержденного документально. Условия хранения труб по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) не более 6 мес.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.013.Е.000955.07.16 от 20.07.2016,
выдано Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 07.08.2026 ПО 06.08.2031**

МП (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Полишко Лилия Николаевна
*Фамилия, имя, отчество (при наличии)*

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — Касымова Анна Альбертовна
*Фамилия, имя, отчество (при наличии)*